



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295



AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-1942/W

Potwierdza się, że:

Stale urządzenie gaśnicze gazowe na chlorowcopochodną węglowodorów HFC 236fa, jednostrefowe, typu PLISZKA FE-36

przeznaczone do stosowania zgodnie z pkt. 2 Aprobaty Technicznej nr AT-10-0256/2009

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe "POŻ-PLISZKA" Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 45
80-392 Gdańsk

w zakładzie produkcyjnym:

Przedsiębiorstwo Usługowe "POŻ-PLISZKA" Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 45
80-392 Gdańsk

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej CNBOP Nr AT-10-0256/2009

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-1942/W został wydany po raz pierwszy 14.07.2010. Niniejszy certyfikat może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 06.08.214, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Zakładu Certyfikacji

Jolanta Maj



Warszawa, 14.07.2010

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

Michał Wójtowicz