

**Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy**

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
www.cnbop.pl e-mail: cnbop@cnbop.pl



Seria: APROBATY TECHNICZNE

**APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-10-0501/2016**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 wraz z późn. zmian.), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - PIB, w Józefowie k/Otwocka, na wniosek firmy:

**Przedsiębiorstwo Usługowe "Poż-Pliszka" Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 45, 80-392 Gdańsk-Oliwa**

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

**Stałe urządzenie gaśnicze gazowe, 25 bar, jednostrefowe,
na chlorowcopochodne węglowodorów HFC 227ea
typu Safematic™ FM-200® i FK-5-1-12 typu Safematic™ PL 1230**

produkowanego przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowe "Poż-Pliszka" Sp. z o.o. ul. Szczecińska 45, 80-392 Gdańsk-Oliwa (dotyczy systemów Safematic™ FM-200® i Safematic™ PL 1230)

i instalowanego (dotyczy projektowania i montażu stałych urządzeń gaśniczych gazowych typu Safematic™ FM-200® i Safematic™ PL 1230) przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe "Poż-Pliszka" Sp. z o.o. ul. Szczecińska 45, 80-392 Gdańsk-Oliwa

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach określonych w załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobata Technicznej CNBOP-PIB.

Termin ważności

od 30 grudnia 2016 r.
do 29 grudnia 2021 r.

Załącznik

Postanowienia ogólne i techniczne

Miejsce i data wydania aprobaty:



Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczeń

bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, 30 grudnia 2016 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-10-0501/2016 zawiera 67 stron. Dopuszcza się kopiowanie Aprobata Technicznej w całości albo tylko pierwszej strony. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów Aprobata Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej – Państwowym Instytutem Badawczym.